CUBICACIONES			
ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION
1	9.70	m3	HORMIGON H25
2	20.00	m3	MEJORAMIENTO (APROX.)
3	705.0	kg	ACERO REFUERZO A630-420H
4	40.0	m3	EXCAVACION
5	11.3	m3	RELLENO
6	12	UNIT.	PERNOS DE ANCLAJE ø3/4"
7			



PLANTA GENERAL
FUNDACION SOPORTE DESCONECTADOR 220 kV.
ESCALA 1:25



CORTE A
ESCALA 1:20



CORTE B
ESCALA 1:20

NOTAS:

1. DIMENSIONES EN mm, (S.I.C.)
2. MATERIALES: HORMIGÓN ESTRUCTURAL GRADO H25 CON 90% NIVEL DE CONFIANZA.
   - ACERO REFUERZO CALIDAD A630-420H
3. PERNOS DE ANCLAJE CAUDAD ASTM A193 TIPO B7, GALVANIZADOS EN CALIENTE
4. EL SELLO DE LA FUNDACIÓN DEBERÁ SER RECIBIDO POR LA ITO.
5. RECUBRIMIENTO CONTRA TERRENO: 5cm.

Nombre del Proyecto
Estudio TESA Planta Solar Uyuni y su Integración al SIN

Nombre del Plano
FUNDACIÓN DEL DESCONECTADOR

Diseñado por: AC — Fecha: 05/12/2019
Revisado por: TL — Fecha: 05/12/2019
Aprobado por: — Fecha:

Escala: SE
Archivo: A1

Rev.	Fecha	Rev.	Descripción