



CUBICACIONES

ITEM	CANT.	UNID.	DESCRIPCION
1	2.77	m ³	FORMIGON 125
2	2.66	m ³	MEJORAMIENTO (APROX.)
3	0.76	m ³	MEJORAMIENTO (APROX.)
4	194.20	kg	ACERO REFUERZO A800-420H
5	7.61	m ³	EXPANSION
6	5.70	m ³	EXPANSION
7	2.29	m ³	RELLENO
8	4	UNID.	PERNOS DE ANCLAJE 4x1/2"
9			



PLANTA FUNDACIÓN
AISLADOR DE PEDESTAL
ESC. 1:20



NOTAS:

1. DIMENSIONES EN mm. (S.I.C)
2. MATERIALES HORMIGON ESTRUCTURAL GRADO 125 CON BOM NIVEL DE COMPACTA.
3. ACERO REFUERZO CUANDO A800-420H.
4. RECURRIMIENTO DE LA FUNDACIÓN DEBE SER DE 10 CM.
5. EL SELLO DE LA FUNDACIÓN DEBE SER ACERO POR LA T.O.
6. RECURRIMIENTO CONTRA TIERRA 5cm.